



2.1. LỚP VỎ CÔNG TRÌNH

www.nagecco.com.vn

Số Xây Dựng

QCXD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ VIỆT NAM

Khách sạn ABC

Tập đoàn Thiên Minh

BE03

Hệ số hấp thụ nhiệt của kính (SHGC)

Công thức A

Hướng dẫn:

1. Nhập diện tích cửa sổ và tổng diện tích mặt tiền
2. Nhập thông tin về H, b và B của cửa sổ vào cột F, G, H và I (nếu có) nếu kết cấu che nắng nằm ngang thì nhập b và H, nếu kết cấu che nắng đứng thì nhập b và B, nếu công trình có cả 2 loại thì nhập tất cả
3. Nhập hệ số SHGC thực tế theo thiết kế của công trình ở cột Q
4. Nhập hệ số VLT thực tế theo thiết kế của công trình ở cột R

Dùng 1 bảng tính dưới đây cho tất cả các trường hợp

Nhập diện tích cửa sổ tất cả các mặt tiền (tính cho cả công trình)	3044.51	m ²
Nhập tổng diện tích mặt tiền (tính cho cả công trình)	10470.58	m ²
Tỷ lệ cửa sổ - tường (WWR)	29	%

Độ vươn xa của kết cấu mái che nắng ngang (b)	Chiều cao cửa sổ (H)	Độ vươn xa của kết cấu mái che nắng đứng (b)	Chiều rộng cửa sổ (B)	Hướng	Trung bình độ vươn xa kết cấu che nắng nằm ngang/chiều cao cửa sổ - bảng 2.4 (R = b/H)	Trung bình độ vươn xa của kết cấu che nắng đứng/chiều rộng cửa sổ - bảng 2.5 (R = b/B)	Hệ số điều chỉnh - Độ vươn xa kết cấu che nắng ngang	Hệ số điều chỉnh - Độ vươn xa của kết cấu che nắng đứng	Yêu cầu SHGC lớn nhất - bảng 2.3	Yêu cầu VLT nhỏ nhất - bảng 2.3	Nhập SHGC thực tế của công trình	Nhập VLT thực tế của công trình	Đánh giá
1.3	1.7			Bắc			1.00	1.00	0.67	0.7			
				Đông	0.764705882		1.89	1.00	1.23	0.7	0.85	0.88	Tuần thủ
				Đông			1.00	1.00	0.60	0.7			
1.3	1.7			Nam	0.764705882		2.13	1.00	1.38	0.7	0.85	0.88	Tuần thủ
				Nam			1.00	1.00	0.72	0.7			
1.7	1.7			Tây Nam	1		2.27	1.00	1.48	0.7	0.85	0.88	Tuần thủ
				Tây			1.00	1.00	0.60	0.7			
1.1	1.7			Tây Bắc	0.647058824		1.69	1.00	1.10	0.7	0.85	0.88	Tuần thủ

CENTER FOR URBAN PLANNING AND INFRASTRUCTURE DESIGN
Planners Architects Engineers Project Managers

2.2. THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HOÀ KHÍ									
www.nagecco.com.vn									
Đáp ứng quy chuẩn									
Cán hệ A = 5,3% Cán hệ B = 5,3% Cán hệ C = 11,2%									
Đề nghị miễn trừ									
Khu vực cần bố trí: Chủ nhà tự trang bị máy lạnh. Khu vực thương mại: Đơn vị thuốc sẽ trang bị.									
Đề nghị miễn trừ									
Dự án không có hệ thống liên quan									
Đề nghị miễn trừ									
Dự án không có hệ thống liên quan									
Đề nghị miễn trừ									
Dự án không có hệ thống liên quan									
Đề nghị miễn trừ									

2.2. THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HOÀ KHÍ				www.nagecco.com.vn			
DIỆN TÍCH LỖ THÔNG GIÓ							
Hướng dẫn: 1. Nhập tổng diện tích sàn sử dụng hàng số 9 2. Nhập kích thước cửa sổ trên thực tế hàng số 11				Hướng dẫn: 1. Nhập tổng diện tích sàn sử dụng hàng số 9 2. Nhập kích thước cửa sổ trên thực tế hàng số 11			
Căn hộ A	Tổng diện tích sàn sử dụng	52	m2	Căn hộ A	Tổng diện tích sàn sử dụng	80	m2
	Yêu cầu diện tích cửa sổ mở được (5% diện tích sàn) m2	2,6			Yêu cầu diện tích cửa sổ mở được (5% diện tích sàn) m2	4,0	
	Kích thước cửa sổ trên thực tế	2,86			Kích thước cửa sổ trên thực tế	2,86	
Căn hộ B	Tổng diện tích sàn sử dụng	67	m2	Căn hộ B	Tổng diện tích sàn sử dụng	67	m2
	Yêu cầu diện tích cửa sổ mở được (5% diện tích sàn) m2	3,35			Yêu cầu diện tích cửa sổ mở được (5% diện tích sàn) m2	3,35	
	Kích thước cửa sổ trên thực tế	3,55			Kích thước cửa sổ trên thực tế	3,55	
Căn hộ C	Tổng diện tích sàn sử dụng	82	m2	Căn hộ C	Tổng diện tích sàn sử dụng	82	m2
	Yêu cầu diện tích cửa sổ mở được (5% diện tích sàn) m2	4,1			Yêu cầu diện tích cửa sổ mở được (5% diện tích sàn) m2	4,1	
	Kích thước cửa sổ trên thực tế	9			Kích thước cửa sổ trên thực tế	9	
Đáp ứng quy chuẩn				Không đáp ứng quy chuẩn			

2.2. THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HOÀ KHÍ				www.nagecco.com.vn			
8 AC05	Cách nhiệt hệ thống ống cấp và hồi gió	Lớp cách nhiệt của hệ thống ống cấp và hồi gió phải có lớp cách nhiệt tuân theo bảng 2.11 của QCVN	Sử dụng bảng tính và điền kết quả	Dự án không có hệ thống liên quan	Dề nghị miễn trừ		
9 AC06	Thiết bị biến tần cho quạt và bơm	Quạt hay máy bơm có công suất từ 5 mã lực trở lên phải điều chỉnh lưu lượng thiết kế bằng bộ truyền đa tốc độ, động cơ hai tốc độ hoặc biến tần VSD	Chuẩn bị tài liệu sau và đính kèm kết quả ở cột bên: 1) Bản vẽ chỉ rõ vị trí các mô-tơ được lắp đặt VSD	Dự án không có hệ thống liên quan	Dề nghị miễn trừ		
10 AC07	Thiết bị thu hồi lạnh	Hiệu suất thu hồi lạnh của thiết bị tối thiểu là 50%	Chuẩn bị tài liệu sau và đính kèm kết quả ở cột bên: 1) Bản vẽ chỉ rõ vị trí lắp đặt thiết bị thu hồi nhiệt 2) Thông số kỹ thuật thể hiện hiệu suất của thiết bị thu hồi nhiệt	Dự án không có hệ thống liên quan	Dề nghị miễn trừ		
11 AC08	Cảm biến CO2 đối với khu vực có mật độ ít hơn 3m2/người	Lắp đặt để làm tăng lượng gió cấp vào các không gian với tiêu chuẩn diện tích thiết kế nhỏ hơn 3m2/người	Chuẩn bị tài liệu sau và đính kèm kết quả ở cột bên: 1) Bản vẽ chỉ rõ vị trí lắp đặt cảm biến CO2 2) Thông số kỹ thuật của cảm biến	Dự án không có khu vực có mật độ ít hơn 3m2/người	Dề nghị miễn trừ		
12 AC09	Thiết bị điều khiển hẹn giờ tự động của quạt thông gió	Phải có timer tự động ngắt cho quạt thông gió hoạt động không thường xuyên như trong nhà vệ sinh, hành lang, tầng hầm giữa xe không sử dụng thường xuyên vào buổi tối, nhà bếp, v.v.	Chuẩn bị tài liệu sau và đính kèm kết quả ở cột bên: 1) Bản vẽ thể hiện vị trí lắp các timer 2) Thông số kỹ thuật của timer	Dự án không có hệ thống liên quan	Dề nghị miễn trừ		
13 AC10	Hàn ghép ống dẫn và các quy định ghép nối	Đáp ứng các yêu cầu về ghép nối các ống dẫn gió và bảo ôn theo quy định hiện hành	Chuẩn bị tài liệu sau và đính kèm kết quả ở cột bên: 1) Thiết kế minh thể hiện các hiệu chuẩn hàn ghép ống dẫn	Dự án không có hệ thống liên quan	Dề nghị miễn trừ		

2.3. CHIẾU SÁNG				www.nagecco.com.vn	
2.3 Chiếu sáng					
14	L	T01	Độ rọi nhỏ nhất	<p>Chuẩn bị tại liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên:</p> <p>1) Bản vẽ bố trí đèn thể hiện vị trí, số lượng đèn</p> <p>2) Bảng thuyết minh tính toán độ rọi, tiêu chuẩn thiết kế độ rọi</p> <p>Độ rọi (lux) nhỏ nhất cho các không gian chức năng đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành</p>	<p>Ngoài các thiết bị chiếu sáng cơ bản mà Chủ đầu tư lắp đặt, các chủ căn hộ sẽ tự trang trí chiếu sáng của riêng mình</p> <p>Đề nghị miễn trừ</p>
15	L	T02	Mật độ công suất chiếu sáng tối đa	<p>Mật độ công suất chiếu sáng trung bình (LPD) cho các công trình theo loại như văn phòng, khách sạn, bệnh viện... tuân theo bảng 2.12 của QC</p> <p>Sử dụng bảng tính này và điền kết quả ở cột bên</p>	<p>Căn hộ A: LPD= 5,2 W/m²</p> <p>Căn hộ B: LPD= 5,4 W/m²</p> <p>Căn hộ C: LPD= 5 W/m²</p> <p>Khu vực hàng lang: LPD= 4,6 W/m²</p> <p>Huỳnh quang T8-36W dài 1,2m: 93 lm/W</p> <p>Compact 18W: 66,7 lm/W</p> <p>Đáp ứng quy chuẩn</p>
16	L	T03	Hiệu suất phát sáng (lm/w)	<p>Tuân theo bảng 2.13 và 2.14 của QC</p> <p>Sử dụng bảng tính này và điền kết quả ở cột bên</p>	<p>Đáp ứng quy chuẩn</p>
17	L	T04	Hiệu suất chấn lưu điện tử	<p>Tuân theo bảng 2.15 của QC</p> <p>Sử dụng bảng tính này và điền kết quả ở cột bên</p>	<p>3,03 %/W</p> <p>Đáp ứng quy chuẩn</p>

2.3. CHIẾU SÁNG				www.nagecco.com.vn	
18	L	T05	Vùng chiếu sáng tự nhiên	<p>Vùng có thể được chiếu sáng tự nhiên là khu vực nằm song song với cửa sổ/vách kính ngoài trong phạm vi khoảng cách từ cửa sổ/vách kính ngoài tới 1,5 lần chiều cao từ sàn tới điểm cao nhất của phần kính cửa sổ hoặc vách kính ngoài.</p> <p>Chuẩn bị tại liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên:</p> <p>1) Bản vẽ thể hiện khu vực được tận dụng chiếu sáng tự nhiên</p>	<p>Chung cư không bắt buộc áp dụng quy định điều khiển cho khu vực được chiếu sáng tự nhiên</p> <p>Đề nghị miễn trừ</p>
19	L	T06	Cảm biến người cho đèn	<p>(1) Bắt buộc lắp đặt ở công trình văn phòng, khách sạn, trường học và chung cư</p> <p>(2) Không bắt buộc lắp đặt ở bệnh viện và trung tâm thương mại</p> <p>(3) Khu vực đầu xe: tối thiểu 70% hệ thống chiếu sáng được điều khiển bởi cảm biến người (tỷ lệ phần trăm hệ thống được tính theo công suất cấp điện chiếu sáng)</p> <p>Chuẩn bị tại liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên:</p> <p>1) Bản vẽ thể hiện các khu vực lắp cảm biến người</p> <p>2) Thông số kỹ thuật của cảm biến</p>	<p>Lắp đặt cảm biến khu vực giữ xe.</p> <p>Đáp ứng quy chuẩn</p>
20	L	T07	Điều khiển cho khu vực chiếu sáng tự nhiên	<p>(1) Có cảm biến ánh sáng để tự động điều khiển giảm độ sáng đèn, hoặc bật tắt đèn theo mức nhận ánh sáng tự nhiên</p> <p>(2) Có công tắc bật tắt đèn riêng biệt tại vùng có thể được chiếu sáng tự nhiên</p> <p>Chuẩn bị tại liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên:</p> <p>1) Bản vẽ thể hiện thiết bị điều khiển của các khu vực có tận dụng chiếu sáng tự nhiên</p> <p>2) Thông số kỹ thuật của các cảm biến</p>	<p>Chung cư không bắt buộc áp dụng quy định điều khiển cho khu vực được chiếu sáng tự nhiên</p> <p>Đề nghị miễn trừ</p>
21	L	T08	Điều khiển chiếu sáng phụ trợ bật/tắt dưới ngân kế, dưới tủ chứa...	<p>(1) Thiết bị điều khiển chiếu sáng trang trí cho các phòng khách của khách sạn, nhà trọ và các phòng khách sang trọng</p> <p>(2) Thiết bị điều khiển chiếu sáng minh họa để bán hàng hoặc để trình bày</p> <p>(3) Mỗi thiết bị điều khiển kiểm soát một diện tích tối đa 100m²</p> <p>Chuẩn bị tại liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên:</p> <p>1) Bản vẽ thể hiện hệ thống điều khiển của các thiết bị chiếu sáng phụ trợ</p>	<p>Đơn vị thuê sẽ thực hiện lắp đặt</p> <p>Đề nghị miễn trừ</p>

2.4. THANG MÁY VÀ THANG CUỐN

www.nagecco.com.vn

2.4 Thang máy và thang cuốn				
Kiểm soát thang cuốn khi không có người	(1) Điều khiển giảm tốc độ (2) Thang cuốn phải tự tắt sau khi không có người qua lại tối đa 15 phút (3) Thang cuốn có khởi động mềm	Chuẩn bị tài liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên: 1) Bản vẽ thể hiện điều khiển của thang 2) Thông số kỹ thuật thể hiện các tính năng, thông số vận hành của thang	Dự án không có sử dụng thang cuốn	Đề nghị miễn trừ
VVVF cho thang	Sử dụng động cơ điện xoay chiều đa thể, đa tần trên thang máy không có thiết bị thủy lực.	Chuẩn bị tài liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên: 1) Thông số kỹ thuật thể hiện các tính năng, thông số vận hành của thang	Động cơ xoay chiều, điều khiển thang máy bằng VVVF	Đáp ứng quy chuẩn
Hiệu quả chiếu sáng trong thang máy	(1) Buồng thang máy sử dụng thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng (2) Bảo đảm hiệu suất phát sáng trung bình đối với tất cả các thiết bị bên trong (3) Độ rọi trung bình > 55 lumen/W	Chuẩn bị tài liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên: 1) Bản vẽ thể hiện điều khiển hệ thống chiếu sáng của Thang 2) Thông số kỹ thuật thể hiện các tính năng, thông số vận hành của thang	Sử dụng đèn LED và độ rọi trung bình 70 lumen/W	Đáp ứng quy chuẩn
Lắp đặt chế độ chờ cho thang máy	Nguồn cấp điện cho hệ thống điều khiển thang máy và các thiết bị vận hành khác như đèn trong buồng thang máy, màn hiển thị, quạt thông gió tự tắt sau khi thang ngừng hoạt động tối đa 5 phút.	Chuẩn bị tài liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên: 1) Bản vẽ thể hiện hệ thống điều khiển của Thang	Điều khiển tắt mở thiết bị được lập trình bởi PLC, khi không có người sử dụng trong vòng 4 phút tắt thiết bị phụ	Đáp ứng quy chuẩn

NAGECCO

CENTER FOR URBAN PLANNING AND INFRASTRUCTURE DESIGN
Planners Architects Engineers Project Managers

2.5. HỆ THỐNG ĐIỆN

www.nagecco.com.vn

2.5 Hệ thống điện				
Công-tơ-mét phụ đối với tải trên 100 kVA	Công tơ kiểm tra tại các nhánh phụ tải điện có tổng công suất lắp đặt lớn hơn 100 kVA	Chuẩn bị tài liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên: 1) Bản vẽ thể hiện vị trí lắp đặt đồng hồ điện, phụ tải của từng nhánh phụ tải kết nối với đồng hồ điện	Thẻ hiện trên sơ đồ phân phối điện năng	Đáp ứng quy chuẩn
Điều chỉnh hệ số công suất	Nguồn cung cấp điện lớn hơn 100A, 3 pha phải duy trì hệ số công suất trễ pha trong khoản từ 0.9 đến 1 ngày tại điểm đầu nối	Chuẩn bị tài liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên: 1) Bản vẽ thể hiện các vị trí lắp tụ bù 2) Thông số kỹ thuật của tụ bù	Thẻ hiện trên sơ đồ phân phối điện năng	Đáp ứng quy chuẩn
Hệ số đồng thời	Hệ số đồng thời lớn nhất cho phép theo các nhánh phụ tải cho phép nêu trong bảng 2.17 của QCVN	Chuẩn bị tài liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên: 1) Bản vẽ hay thuyết minh thể hiện hệ số đồng thời	Ks = 0.75 (Khu công cộng) Ks = 0.4 (Căn hộ)	Đáp ứng quy chuẩn
Công suất lắp đặt lớn nhất cho phép	Công suất lắp đặt lớn nhất cho phép theo loại công trình trong bảng 2.18 của QCVN	Sử dụng bảng tính này và điền kết quả ở cột bên	Công suất lắp đặt 56 W/m ² - Tổng diện tích xây dựng: 22.712m ² - Tổng công suất điện cả công trình: 1275 Kw	Đáp ứng quy chuẩn
Hiệu suất động cơ điện	Hiệu suất tối thiểu của động cơ điện tuân theo Bảng 2.19 của QC	Sử dụng bảng tính này và điền kết quả ở cột bên	Class IE3	Đáp ứng quy chuẩn

NAGECCO

CENTER FOR URBAN PLANNING AND INFRASTRUCTURE DESIGN
Planners Architects Engineers Project Managers

2.6. HỆ THỐNG ĐUN NƯỚC NÓNG

www.nagecco.com.vn

2.6 Hệ thống đun nước nóng			
Lựa chọn loại hệ	Tài thiết kế tuân theo quy định của nhà sản xuất và không được phép sửa dụng cấp nước nóng điện trở với công trình công suất lắp đặt trên 50kW hoặc tiêu thụ năng lượng trên 50.000kwh/năm	Chuẩn bị tài liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên:	Mỗi hộ gia đình sẽ trang bị thiết bị cung cấp nước nóng riêng lẻ
	31 SW01 thông đun nước nóng	(1) Thiết bị đun nước nóng sử dụng cục bộ tuân theo Bảng 2.20 của QC (2) Thiết bị đun nước bằng bơm nhiệt tuân theo Bảng 2.21 của QC	Thiết bị gia nhiệt nước nóng bằng điện không yêu cầu hiệu suất thiết bị
Hiệu suất của hệ	32 SW02 thông đun nước nóng của QC	Sử dụng bảng tính này và điền kết quả ở cột bên	Đề nghị miễn trừ
SW03 Cách nhiệt cho ống dẫn nước nóng	33a	Nếu nhiệt độ nước nóng theo thiết kế ≥ 115 : Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt vào khoảng $0,06 \div 0,07$ W/m.K Nếu nhiệt độ nước nóng theo thiết kế $50 \div 99$: Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt vào khoảng $0,032 \div 0,04$ W/m.K	Đề nghị miễn trừ
	33b	Nếu nhiệt độ nước nóng theo thiết kế ≥ 115 : Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt vào khoảng $0,06 \div 0,07$ W/m.K Nếu nhiệt độ nước nóng theo thiết kế $50 \div 99$: Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt vào khoảng $0,032 \div 0,04$ W/m.K	Đề nghị miễn trừ
Kiểm soát hệ thống đun nước nóng dịch vụ	34 SW04 vụ	(1) Có hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ nước nóng tại điểm sử dụng không vượt quá 50°C (2) Có Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ tối đa của nước cấp cho các vòi ở bồn tắm và bồn rửa trong các phòng tắm công cộng không quá 43°C (3) Hệ thống duy trì nhiệt độ sử dụng trong các đường ống nước nóng phải được trang bị van ON/OFF cài đặt tự động để duy trì nhiệt độ nước nóng tuần hoàn	Đề nghị miễn trừ
		Chuẩn bị tài liệu sau và đánh giá kết quả ở cột bên: 1) Bản vẽ thể hiện hệ thống điều khiển của hệ thống nước nóng, thông số điều khiển	Đề nghị miễn trừ

NAGECCO

CENTER FOR URBAN PLANNING AND INFRASTRUCTURE DESIGN
Planners Architects Engineers Project Managers

