

AC10. HÀN GHÉP ỐNG DẪN

Mục đích

Để giảm rò rỉ gió lạnh cung cấp cho các khu vực có điều hòa không khí của các tòa nhà.

AC10 - Yêu cầu của Quy chuẩn: Hàn ghép ống dẫn

Các ống gió cấp và gió tuần hoàn phải đáp ứng được các yêu cầu về ghép nối các ống dẫn gió và bảo ôn theo các quy định hiện hành.

Khớp nối không kín có thể dẫn đến việc gió lạnh thoát ra hệ thống ống trong khi nó đang được chuyển đến không gian cần điều hòa. Điều này làm tăng sự kém hiệu quả trong hệ thống dẫn, dẫn đến tăng tải làm mát. Hàn và ghép các ống dẫn khí đúng quy định sẽ giảm thiểu rò rỉ.

Một số quy định liên quan đến yêu cầu của hàn ghép ống dẫn có thể tham khảo dưới đây:

- TCVN 6008:1995: Thiết bị áp lực. Mối hàn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.
- TCVN 7506-4:2005: Yêu cầu về chất lượng hàn