

LT05. CHIẾU SÁNG KHU VỰC

Mục đích

Giảm tiêu thụ điện năng cho chiếu sáng trong những khu vực không có người.

LT05 – Yêu cầu của Quy chuẩn: Chiếu sáng khu vực

Cung cấp ít nhất một thiết bị điều khiển chiếu sáng ở mỗi không gian được bao quanh bởi các tấm vách ngăn cao đến trần. Loại thiết bị điều khiển chiếu sáng có thể được điều khiển bằng tay hoặc bằng cảm biến tự động cho khu vực có người sử dụng trong không gian đó. Mỗi thiết bị điều khiển chiếu sáng phải kiểm soát một diện tích sàn tối đa là 100 m².